


PLANTA DAS INSTAL. TÉCNICAS



PLANTA DO FOSSO

### Classificação da instalação quanto às influências externas

IK04 IP27 xx1 BC3	BB3 AD7	Instalações sanitárias com banho/balneários:
IK04 IP25 xx1 BC3	BB3 AD5	AB4 AA4 Volume 0
IK04 IP25 xx1 BC3	BB2 AD4	AB4 AA4 Volume 1
IK04 IP25 xx1 BC3	BB2 AD2	AB4 AA4 Volume 2
IK04 IP21 xx1 BC3	BB2 AD2	AB4 AA4 Volume 3
IK04 IP40 xx1 BC3		AB4 AA4 Instalações sanitárias sem banho
IK07 IP40 xx1 BC3 AG2	BE2	AB4 AA4 Zona de atendimento da S. Bombeiro
IK09 IP23 xx1 BC3 AG2	BE3 BA4	AB4 AA4 Sala do Gerador
(2) IP44 xx1 BC3 (2)	AD3 AN3	AB8 AA8 Zonas exteriores
IK04 IP40 xx1 BC2	BE2	AB4 AA4 Parque de viaturas coberto
IK07 IP44 xx1 BC3 AG2	BE2	AM3 AQ3 AB4 AA4 Zona técnica de telecomunicações
IK07 IP43 xx1 BC3 AG2	BE2	AB4 AA4 Oficina/Arrecadações/Lavandaria
IK04 IP20 xx1 BC2	BE3 BA4	AB4 AA4 Aquecimento águas
		AB4 AA4 Restantes zonas (1):

- (1) Nos locais classificados de forma diferente a indicação em planta sobrepõe/adiciona a classificação da tabela.  
 (2) AG3 IK08 - h<=3,5m; AG1 IK04 - h>3,5m

Desenho Assistido Por Computador Processado em Autocad 2004 LT Licença n.º 341-63675064

Projecto : Eléctrico  
 Requerente : Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bombarral  
 Local : Praça da Republica Bombarral  
 Obra : Construção de Quartel Sede  
 Título : Circuitos de Tomadas e Alimentações Piso 1

